

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ханты - Мансийскому автономному округу - Югре

Территориальный отдел в Белоярском районе и Берёзовском районе

квартал Молодёжный, д. 1а, г. Белоярский, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская
область, 628163 телефон: +7(34670) 2-65-83, 2-64-33; Факс: 7(34670) 2-60-03;

Beloyarsky@86.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 76830253, ОГРН 1028600515822; ИНН/КПП 8601024794/860101001; ОКАТО 71131000000

Муниципальному бюджетному общеобразовательному
учреждению Сосьвинская средняя общеобразовательная
школа с. Сосьва - ОГРН: - 1028601580666; ИНН: -
8613004256; Юридический адрес: 628145, Тюменская
область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
Берёзовский район, с.Сосьва, ул. Школьная д.3

ПРЕДПИСАНИЕ № 51/бз от 31.08.2018 г.

**Должностного лица, уполномоченного осуществлять
Государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

Дата и место выдачи: 31.08.2018г., п. Игрим, Берёзовский район, ХМАО-Югра.

Фамилия, имя, отчество и должность должностного лица Роспотребнадзора, выдавшего
предписание: -заместитель главного государственного санитарного врача по Белоярскому
району и Берёзовскому району ХМАО-Югры, заместитель начальника территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в Белоярском районе и Берёзовском
районе – Миндибаев Загидулла Миндуллоевич,

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

- деятельности Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Сосьвинская
средняя общеобразовательная школа - ОГРН: - 1028601580666; ИНН: - 8613004256;
Юридический адрес: 628145, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -
Югра, Берёзовский район, с.Сосьва, ул. Школьная д.3 (акт проверки территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в Белоярском районе и Берёзовском районе №
103/бз от 31.08.2018 г.),

Выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения:

1. Потолки и стены имеют следы деформации(искривления), трещины, в рекреации, гардеробе,
что является нарушением пункта 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

2.Полы имеют следы деформации(искривления), на 2 этаже лестница ведущая на чердачное
помещение отошла от пола на 3 см., в коридоре 1 этажа около оконного проема, дыра заделана
шиномонтажной пеной, что является нарушением пункта 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».

3. Канализация отсутствует, что является нарушением пунктов 8.1, и 8.5 СанПиН 2.4.2.2821-
10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях.

4.Отсутствует разводка внутреннего водопровода по зданию, сделан только ввод водопровода
в пищеблок, что является нарушением пункта 8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях.

5. Учебные классы, медицинский кабинет, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря, туалеты не оборудованы раковиной с подводкой холодной и горячей воды, что является нарушением пункта 8.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях".

б. Отсутствует система приточно - вытяжной вентиляции, что является нарушением пункта 6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях".

В целях устранения выявленных нарушений требований санитарного законодательства, а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей и, руководствуясь п. 4 ч. 1 ст. 44 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Муниципальному бюджетному образовательному учреждению Сосьвинская средняя общеобразовательная школа, ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

№ п / п	Содержание мероприятий	№ Нормативного документа	Пункт НД	Срок устранения
1.	Устранить деформацию (искривления), трещины в рекреации, гардеробе.	СанПиН 2.4.2.2821-10	п.4.28	До 20.12.2018г
2.	Провести капитальный ремонт с устранением деформации (искривлений), в полах 2-го этажа.	СанПиН 2.4.2.2821-10	п. 4.29	До 20.12.2018г
3.	Учреждение оборудовать внутренней канализацией	СанПиН 2.4.2.2821-10	п. 8.1, 8.5	До 20.12.2018г
4.	Оборудовать разводку внутреннего водопровода по зданию школы	СанПиН 2.4.2.2821-10	п. 8.1	До 20.12.2018г
5.	Оборудовать учебные классы, медицинский кабинет, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря, туалеты - раковиной с подводкой холодной и горячей воды	СанПиН 2.4.2.2821 – 10	п.8.2	До 20.12.2018г
6	Оборудовать систему приточно-вытяжной вентиляцией	СанПиН 2.4.2.2821 – 10	п. 6.1	До 20.12.2018г

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Сосьвинская средняя общеобразовательная школа - Слепцову Наталью Александровну

О выполнении предписания необходимо представить информацию и документы заверенную вашей подписью на имя руководителя территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО - Югре в Белоярском районе и Берёзовском районе следующими

способами: по адресу: Тюменская область, г. Белоярский, ул. Центральная, дом 31, тел/факс 2-60-03, e-mail: Beloyarsky@86.rospotrebnadzor.ru до 20.12.2018г.

Порядок и сроки обжалования предписания - в соответствии с:

- Гражданским процессуальным кодексом РФ от 14 ноября 2002 г. N 138-ФЗ;
- ст. 254. Подача заявления об оспаривании решения, действия (бездействия) органа государственной власти, должностного лица, государственного служащего

1. Гражданин, организация вправе оспорить в суде решение, действие (бездействие) органа государственной власти, должностного лица, государственного служащего, если считают, что нарушены их права и свободы. Гражданин, организация вправе обратиться непосредственно в суд или в вышестоящий в порядке подчиненности орган государственной власти, к должностному лицу, государственному служащему.

2. Заявление подается в суд по подсудности. Заявление может быть подано гражданином в суд по месту его жительства или по месту нахождения органа государственной власти, должностного лица, государственного служащего, решение, действие (бездействие) которых оспариваются.

Статья 256. Срок обращения с заявлением в суд

1. Гражданин вправе обратиться в суд с заявлением в течение трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод.

Согласно Закона РФ от 27 апреля 1993 г. N 4866-1 "Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан":

Статья 4. Подача жалобы

Гражданин вправе обратиться с жалобой на действия (решения), нарушающие его права и свободы, либо непосредственно в суд, либо к вышестоящему в порядке подчиненности государственному органу, должностному лицу, государственному служащему.

Вышестоящие в порядке подчиненности орган, объединение, должностное лицо обязаны рассмотреть жалобу в месячный срок. Если гражданину в удовлетворении жалобы отказано или он не получил ответа в течение месяца со дня ее подачи, он вправе обратиться с жалобой в суд.

Жалоба может быть подана гражданином, права которого нарушены, или его представителем, а также по просьбе гражданина надлежаще уполномоченным представителем общественной организации, трудового коллектива.

Жалоба подается по усмотрению гражданина либо в суд по месту его жительства, либо в суд по месту нахождения органа, объединения, должностного лица, государственного служащего.

Статья 5. Сроки обращения в суд с жалобой

Для обращения в суд с жалобой устанавливаются следующие сроки:

три месяца со дня, когда гражданину стало известно о нарушении его прав;
один месяц со дня получения гражданином письменного уведомления об отказе вышестоящего органа, объединения, должностного лица в удовлетворении жалобы или со дня истечения месячного срока после подачи жалобы, если гражданином не был получен на нее письменный ответ.

Статья 6. Порядок рассмотрения жалобы

На государственные органы, органы местного самоуправления, учреждения, предприятия и их объединения, общественные объединения, на должностных лиц, государственных служащих, действия (решения) которых обжалуются гражданином, возлагается процессуальная обязанность документально доказать законность обжалуемых действий (решений); гражданин освобождается от обязанности доказывать незаконность обжалуемых действий (решений), но обязан доказать факт нарушения своих прав и свобод.

Предупреждаем, что в случае установления факта невыполнения в установленный срок законного предписания об устранении нарушений законодательства, лицо в отношении которого выдается предписание, привлекается к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.5 Кодекса российской Федерации об административных правонарушениях.

Заместитель начальника территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по ХМАО - Югре в Белоярском
районе и Берёзовском районе, Заместитель Главного
Государственного санитарного врача по Белоярскому району
и Берёзовскому району в ХМАО-Югре

(должность лица, уполномоченного
осуществлять госсанэпиднадзор)

(подпись)



З.М. Миндибаев

(фамилия, имя, отчество)

Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ханты - Мансийскому автономному
округу – Югре Территориального отдела в
Белоярском районе и Березовском районе

Сведения об исполнении предписания № 46 / бз от 25.07 . 2018 г.
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ханты - Мансийскому автономному округу – Югре
Территориального отдела в Белоярском районе и Березовском районе в отношении
МБОУ Сосьвинская СОШ

№ п/ п	Содержание предписания	№ нормативного документа	Пункт НД	Срок устранения	Проведенные мероприятия
1.	Потолки и стены имеют следы деформации(искривления), трещины, в рекреации, гардеробе, кабинет №14, столовая имеются следы протекания воды.	<u>СанПиН 2.4.2.2821-10</u>	п.4.28	до 25.08.2018г.	Произведен мелкий ремонт кровли, косметический ремонт стен и потолков.
2.	Полы имеют следы деформации(искривления), на 2 этаже лестница ведущая на чердачное помещение отошла от пола на 3 см., в коридоре 1 этажа около оконного проема, дыра заделана шиномонтажной пеной	<u>СанПиН 2.4.2.2821-10</u>	п. 4.29	до 25.08.2018г.	Планируется переход в новое здание.
3.	Учреждение оборудовать внутренней канализацией	<u>СанПиН 2.4.2.2821-10</u>	п. 8.1, 8.5	до 25.08.2018г.	Имеется проектно-сметная документация на капитальный ремонт, обустройство туалетов, предоставлена в Комитета образования.
4.	Оборудовать разводку внутреннего водопровода по зданию школы	СанПин 2.4.2.2821-10	п. 8.1	до 25.08.2018г.	

5.	Оборудовать учебные классы, медицинский кабинет, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря, туалеты с раковиной и подводкой холодной и горячей воды	СанПиН 2.4.2.2821 – 10	п.8.2	до 25.08.2018	Планируется переход в новое здание.
6	Оборудовать систему приточно-вытяжной вентиляции	СанПиН 2.4.2.2821 – 10	п. 6.1	до 25.08.2018	Имеется приточно-вытяжная вентиляция в туалете, кухне, мастерских. Приобретен приточно-вытяжной шкаф для кабинета химии, биологии (договор №123 от поставщик «Профит-Урал» г.Екатеринбург). Производится сборка, монтаж.
7.	В овощном цехе установить столы для обработки пищевых продуктов с покрытием, отвечающим требованиям безопасности для материалов, контактирующих с пищевыми продуктами.	СанПиН 2.4.5.2409-08	п.4.5	до 25.08.2018	Установлен 1 стол (нержавеющая сталь) из имеющегося резерва.
8.	Предоставить примерное меню дифференцированное по возрастным группам обучающихся (7-11 и 12-18 лет).	СанПиН 2.4.2.2821 – 10	п. 6.6	до 25.08.2018	Разрабатывается новое примерное дифференцированное меню по возрастным группам. Будет предоставлено на согласование до 25 августа 2018 г.
9.	Проводить «С» витаминизация 3-х блюд, специальными витаминно-минеральными премиксами,	СанПиН 2.4.5.2409-08	п.9.2, 9.3	до 25.08.2018г.	Для витаминизации используется в питании йодированная соль, натуральные продукты –ягоды (клюква, брусника, голубика) для компотов и киселей. На новый учебный год оформлена заявка на поставку специальных витаминно-минеральных премиксов типа Кисель с витаминами «Киселек детский Валетек» и сухой продукт «Напиток с витаминами, кальцием и магнием». Договор пока не заключен.

Директор школы

Н.А.Слепцова

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ханты - Мансийскому автономному округу - Югре

Территориальный отдел в Белоярском районе и Березовском районе

квартал Молодёжный, д. 1а, г. Белоярский, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская
область, 628163 телефон: +7(34670) 2-65-83, 2-64-33; Факс: 7(34670) 2-60-03;

Beloyarsky@86.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 76830253, ОГРН 1028600515822; ИНН/КПП 8601024794/860101001; ОКАТО 71131000000

Муниципальному бюджетному общеобразовательному
учреждению Сосьвинская средняя общеобразовательная
школа с. Теги - ОГРН: - 1028601580666; ИНН: -
8613004256; Юридический адрес: 628145, Тюменская
область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
Берёзовский район, с.Сосьва, ул. Школьная д.3

ПРЕДПИСАНИЕ № 46/бз от 25.07.2018 г.

**должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

Дата и место выдачи: 25.07.2018 г., город Белоярский, ХМАО-Югра.

Фамилия, имя, отчество и должность должностного лица Роспотребнадзора, выдавшего
предписание: - главный государственный санитарный врач по Белоярскому району и
Березовскому району ХМАО-Югры, начальник территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в Белоярском районе и Березовском районе – Азанов
Александр Васильевич,

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

- деятельности Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Сосьвинская
средняя общеобразовательная школа - ОГРН: - 1028601580666; ИНН: - 8613004256;
Юридический адрес: 628145, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ -
Югра, Берёзовский район, с.Сосьва, ул. Школьная д.3 (акт проверки территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в Белоярском районе и Березовском районе №
88/бз от 25.07.2018 г.),

выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения:

1. Потолки и стены имеют следы деформации(искривления), трещины, в рекреации, гардеробе,
кабинет №14, столовая имеются следы протекания воды, что является нарушением пунктов 4.28
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях».

2. Полы имеют следы деформации(искривления), на 2 этаже лестница ведущая на чердачное
помещение отошла от пола на 3 см., в коридоре 1 этажа около оконного проема, дыра заделана
шиномонтажной пеной, что является нарушением пунктов 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».

3. Канализация отсутствует, что является нарушением пунктов 8.1. и 8.5 СанПиН 2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».

4. Отсутствует разводка внутреннего водопровода по зданию, сделан только ввод водопровода
в пищеблок, что является нарушением пункта 8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях.

5. Учебные классы, медицинский кабинет, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря, туалеты не оборудованы раковиной с подводкой холодной и горячей воды, что является нарушением пункта 8.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях".

6. Отсутствует система приточно - вытяжной вентиляции, что является нарушением пункта 6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях".

7. В овощном цехе столы для обработки пищевых продуктов окрашены краской, что является нарушением пунктов 4.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

8. При проведении анализа примерного меню не дифференцировано по возрастным группам обучающихся (7-11 и 12-18 лет), нормативы выхода блюд для младших школьников и старшего возраста не соблюдаются (порции по объему равные), что является нарушением требований п. 6.6. СанПиН 2.4.5.2409-08

9. В учреждении не проводилась «С» витаминизация 3-х блюд, специальными витаминно-минеральными премиксами, что является нарушением п. 9.2, п. 9.3. СанПиН 2.4.5.2409-08;

В целях устранения выявленных нарушений требований санитарного законодательства, а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей и, руководствуясь п. 4 ч. 1 ст. 44 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Муниципальному бюджетному образовательному учреждению Сосьвинская средняя общеобразовательная школа, ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

№ п / п	Содержание мероприятий	№ нормативного документа	Пункт НД	Срок устранения
1.	Потолки и стены имеют следы деформации(искривления), трещины, в рекреации, гардеробе, кабинет №14, столовая имеются следы протекания воды.	<u>СанПиН 2.4.2.2821-10</u>	п.4.28	до 25.08.2018г.
2.	Полы имеют следы деформации(искривления), на 2 этаже лестница ведущая на чердачное помещение отошла от пола на 3 см., в коридоре 1 этажа около оконного проема, дыра заделана шиномонтажной пеной	<u>СанПиН 2.4.2.2821-10</u>	п. 4.29	до 25.08.2018г.
3.	Учреждение оборудовать внутренней канализацией	<u>СанПиН 2.4.2.2821-10</u>	п. 8.1, 8.5	до 25.08.2018г.
4.	Оборудовать разводку внутреннего водопровода по зданию школы	СанПин 2.4.2.2821-10	п. 8.1	до 25.08.2018г.
5.	Оборудовать учебные классы,	СанПиН 2.4.2.2821 – 10	п.8.2	до 25.08.2018

	медицинский кабинет, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря, туалеты раковины с подводкой холодной и горячей воды			
6	Оборудовать систему приточно - вытяжной вентиляции	СанПиН 2.4.2.2821 – 10	п. 6.1	до 25.08.2018
7	В овощном цехе установить столы для обработки пищевых продуктов с покрытием, отвечающим требованиям безопасности для материалов, контактирующих с пищевыми продуктами.	СанПиН 2.4.5.2409-08	п.4.5	до 25.08.2018
8.	Предоставить примерное меню дифференцированное по возрастным группам обучающихся (7-11 и 12-18 лет).	СанПиН 2.4.2.2821 – 10	п. 6.6	до 25.08.2018
9.	Проводить «С» витаминизация 3-х блюд, специальными витаминно-минеральными премиксами,	СанПиН 2.4.5.2409-08	п.9.2, 9.3	до 25.08.2018г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Сосьвинская средняя общеобразовательная школа - Слепцову Наталью Александровну

О выполнении предписания необходимо представить информацию и документы заверенную вашей подписью на имя руководителя территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО - Югре в Белоярском районе и Берёзовском районе следующими способами: по адресу: Тюменская область, г. Белоярский, ул. Центральная, дом 31, тел/факс 2-60-03, e-mail: Beloyarsky@86.rospotrebnadzor.ru до **25.08.2018г.**

Порядок и сроки обжалования предписания - в соответствии с:

- Гражданским процессуальным кодексом РФ от 14 ноября 2002 г. N 138-ФЗ:
- ст. 254. Подача заявления об оспаривании решения, действия (бездействия) органа государственной власти, должностного лица, государственного служащего
 1. Гражданин, организация вправе оспорить в суде решение, действие (бездействие) органа государственной власти, должностного лица, государственного служащего, если считают, что нарушены их права и свободы. Гражданин, организация вправе обратиться непосредственно в суд или в вышестоящий в порядке подчиненности орган государственной власти, к должностному лицу, государственному служащему.
 2. Заявление подается в суд по подсудности. Заявление может быть подано гражданином в суд по месту его жительства или по месту нахождения органа государственной власти, должностного лица, государственного служащего, решение, действие (бездействие) которых оспариваются.
- Статья 256. Срок обращения с заявлением в суд
 1. Гражданин вправе обратиться в суд с заявлением в течение трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод.
- Согласно Закона РФ от 27 апреля 1993 г. N 4866-1 "Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан":
 - Статья 4. Подача жалобы
 - Гражданин вправе обратиться с жалобой на действия (решения), нарушающие его права и свободы, либо непосредственно в суд, либо к вышестоящему в порядке подчиненности государственному органу, должностному лицу, государственному служащему.
 - Вышестоящие в порядке подчиненности орган, объединение, должностное лицо обязаны рассмотреть жалобу в месячный срок. Если гражданину в удовлетворении жалобы отказано или он не получил ответа в течение месяца со дня ее подачи, он вправе обратиться с жалобой в суд.
 - Жалоба может быть подана гражданином, права которого нарушены, или его представителем, а также по просьбе гражданина надлежаще уполномоченным представителем общественной организации, трудового коллектива.
 - Жалоба подается по усмотрению гражданина либо в суд по месту его жительства, либо в суд по месту нахождения органа, объединения, должностного лица, государственного служащего.

Статья 5. Сроки обращения в суд с жалобой

Для обращения в суд с жалобой устанавливаются следующие сроки:

три месяца со дня, когда гражданину стало известно о нарушении его прав;

один месяц со дня получения гражданином письменного уведомления об отказе вышестоящего органа, объединения, должностного лица в удовлетворении жалобы или со дня истечения месячного срока после подачи жалобы, если гражданином не был получен на нее письменный ответ.

Статья 6. Порядок рассмотрения жалобы

На государственные органы, органы местного самоуправления, учреждения, предприятия и их объединения, общественные объединения, на должностных лиц, государственных служащих, действия (решения) которых обжалуются гражданином, возлагается процессуальная обязанность документально доказать законность обжалуемых действий (решений); гражданин освобождается от обязанности доказывать незаконность обжалуемых действий (решений), но обязан доказать факт нарушения своих прав и свобод.

Предупреждаем, что в случае установления факта невыполнения в установленный срок законного предписания об устранении нарушений законодательства, лицо в отношении которого выдается предписание, привлекается к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.5 Кодекса российской Федерации об административных правонарушениях.

Начальник территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по ХМАО - Югре в Белоярском
районе и Березовском районе, Главный государст
венный санитарный врач по Белоярскому району
и Березовскому району в ХМАО-Югре



А.В. Азанов

(должность лица, уполномоченного
осуществлять госсанэпиднадзор)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Получил _____ / _____ / _____
Подпись Ф.И.О дата